

Отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о инспекционном визите в ЕРКНМ
«30» января 2023 г.
учётный № инспекционного визита 78230061000204844731

Ссылка на карточку мероприятия
в ФГИС ЕРКНМ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Петроградскому району
197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 11/2, тел. (812) 232-88-40

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района
197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 11/2, тел. (812) 232-88-40

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 38-1-13/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением химии Петроградского района Санкт-Петербурга, ИНН 7813142251.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении	внепланового	инспекционного визита
	(указывается тип контрольного (надзорного) мероприятия)	(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

от 26.01.2023 № 38-1-13, 01.02.2023 Ивановым Антоном Игоревичем – старшим инспектором отдела надзорной и профилактической работы Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении здания, расположенного по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 31, лит. А.

(указываются реквизиты Решения, период проведенного контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) контрольное (надзорное) мероприятие; вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Фатеева Нина Владимировна – директор

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании литеры А, с части 3-го этажа (пом. 228-257, 259-267, согласно представленного плана ПИБ), отсутствует не менее двух эвакуационных выходов с этажа, так как выходы осуществляются в лестничные клетки (пом. 244 и пом. 258, 255) не имеющие выхода наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями.	пункт 1 часть 2 статья 1, пункт 1 часть 1 статья 6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.9, пункт 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.12.2023	
2.	В здании литеры А, с части 2-го этажа (пом. 153-179, 181-198, 151, 141 согласно представленного плана ПИБ), отсутствует не менее двух эвакуационных выходов с этажа, так как выходы осуществляются в лестничные клетки (пом. 161 и пом. 180, 140) не имеющие выхода наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями.	пункт 1 часть 2 статья 1, пункт 1 часть 1 статья 6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.9, пункт 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.12.2023	
3.	В здании литеры А, в лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей из надземных этажей, не предусмотрен обособленный выход наружу из цокольного этажа отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой	пункт 1 часть 2 статья 1, пункт 1 часть 1 статья 6, статья 89 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт. 4.4.22 СП 1.13130.2020	01.12.2023	

	1-го типа (пом. 107, 12 согласно представленного плана).			
4.	В здании литера А, в лестничной клетке, где помещение № 12 (согласно представленного плана) ширина лестничного марша менее 1,2 м. (фактическая ширина составляет 0,95 м.).	пункт 1 часть 2 статья 1, пункт 1 часть 1 статья 6, статья 89 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт. 4.4.1 СП 1.13130.2020	01.12.2023	
5.	В здании литера А, не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из коридоров длиной более 15 м. без естественного освещения (коридоры 1 этажа пом. 71, 90 согласно представленного плана).	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 1 части 1 статьи 6, часть 4 статьи 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; пункт. 7.2 СП 7.13130.2009 (пункт 7.2 СП 7.13130.2013 устанавливает более высокое требование)	01.12.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Фатеева Нина Владимировна – директор

(указываются должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина)

Старший инспектор ОНДПР Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Иванов А.И.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

«01» февраля 2023 г.

